



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
Забайкальское управление**

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;
E-mail: zab@gosnadzor.ru <http://zab.gosnadzor.ru/>
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

Улан-Удэ

(место составления предписания)

15.11.2017 г.

(дата составления предписания)

14-00

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 398/09-12-2017

По адресу/адресам: ул.Жуковского 2а, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670034, т.44-69-44,
44-14-69

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления
Ростехнадзора №1241-Б от 02.11.2017 г. Лархаева С.Л.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад №67 "Подснежник" комбинированного вида г. Улан-Удэ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: 14 ноября 2017г с 11 час.00 мин до 15 ноября 2017г 14 час. 00
мин.

Мною, государственным инспектором Сибидановым Феликсом Леонидовичем,

в присутствии заведующей МБДОУ детского сада №67 "Подснежник" Доржиевой Б.Г,
заместителя заведующего по административно-хозяйственной части_Надмитовой Надежды
Эдуардовны: выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических
документов.

На основании статьи 17 и статьи 25 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предписывается устранить
указанные нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Представить однолинейную схему электроснабжения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п.1.8.2	07.02.2018 г.
2	ВРУ-0.4 кВ. очистить от грязи и пыли	ПТЭЭП п.2.2.17	07.02.2018 г.
3	Выполнить в туалетных (душевых) комнатах №1-12 дополнительную систему уравнивания потенциалов моечных поддонов, путём подключения к сети заземления	ПТЭЭП п.2.7.1; 2.7.2 Правила устройства электроустановок, (далее ПУЭ) Издание 7, Раздел 1; Глава 1.7 п.1.7.82; п.1.7.83; Раздел 7, Глава 7.1; п.7.1.88	07.02.2018 г.
4	Выполнить систему уравнивания потенциалов, путём присоединения проводящих части металлических труб холодного водоснабжения к сети заземления	ПТЭЭП п.2.7.1; 2.7.2 ПУЭ Издание 7, Раздел 1; Глава 1.7 п.1.7.82; п.1.7.83; Раздел 7, Глава 7.1; п.7.1.88	07.02.2018 г.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки с представлением в Забайкальское Управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Предписание выдал:

Госинспектор Сибиданов Ф.Л.
(должность, ФИО лица, проводившего проверку)

су

С предписанием ознакомлен, копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил:

Нафеев Н.А.

(ФИО, должность руководителя, или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

15.112017 г.

Нафеев
(дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Доржиева Баирма Галсановна

Действителен с 08.04.2021 по 08.04.2022