

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ № 152 / 1 / 101
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 22 » июля 20 21 г.

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский Сад №
67 «Подснежник» комбинированного вида г. Улан- Удэ»
(ОГРН 1020300976959, ИНН 0323079907)

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2а;

Исполняющий обязанности заведующего Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Детский Сад № 67 «Подснежник» комбинированного вида г. Улан-Удэ

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Надмитова Надежда Эдуардовна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,

утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической

работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным

государственным инспектором г. Улан- Удэ по пожарному

надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой выездной проверки от 06 июля

2021 г., № 152 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного
инспектора г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

в период с « 09 » июля 20 21 г. по « 22 » июля 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Шишмаревым И.В., дознавателем

(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ

должность должностного лица

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором

г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

совместно с: Исполняющим обязанности заведующего МБДОУ «детский сад № 67

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

«Подснежник» комбинированного вида г. Улан- Удэ» Надмитовой Н.Э.

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.


В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Из всех групповых ячеек отсутствуют эвакуационные выходы, соответствующие требованиям пожарной безопасности Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.	25.07.2022	

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ пожарному надзору)

Шишмарев И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Шишмарев Иван Викторович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 8 951 624 65 77

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

И. о. государственного инспектора "Действия от № 67, Пожарный № 4"
И. В. Шишмарев, 22.07.2021г.

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Доржиева Баирма Галсановна

Действителен с 08.04.2021 по 08.04.2022